FF Altötting Unterlagen GSG

Flüssiggasunfälle und -brände

Sicherheitsabstände und Gefahrenbereiche

Behälterart	Volumen (m3)	größte Lager-masse (kg)	Sicherheits - abstand für Einsatzkräfte unter Hitze - schutzkleidung (m)	Gefahrenbereich primär (m)	sekundär (m)
Druckgas - flaschen	< 0,08	33	15	50	100
Druckgas - betriebene Kraftfa h rzeuge	0,1	40	15	100	100
Private Ver - sorgungsanlage , Kompaktanlage	2,7 4,9	1 200 2 100	50	150	400
Lkw Einzelfahrzeuge bis 5t Ladegewicht	6 11	2500 5000	75	150	400
Lkw Lkw mit Anhänger Sattelzüge	20 36	9000 16000	100	200	750
Eisenbahn - kesselwagen	62 110	26000 46000	150	250	1 000
Speicher - anlagen und Binnenschiffe	<250 <1000 >1000	100000 430000 >430000	200 300 500	300 500 800	1 500 2000 2500

Die mit Rot gekennzeichneten Zahlen für den Sicherheitsabstand können zum Innstellungbringen von Löschgeräten gegebenenfalls unterschritten werden.